



CM-Messprotokoll

für CM-Messungen entsprechend DIN 18 560-1 an Zementestrichen

Auftraggeber:

Prüfer:

Bauvorhaben:

Bauabschnitt:

Verlegedatum:

Estrichzusatzmittel:

Messdatum:

Temperatur / Luftfeuchte:

Konstruktionsart:

Bemerkung:

Messung Nr.	1	2	3	4
Raum				
Estrichdicke (Ist) / mm				
Einwaage / g				
Feuchtegehalt / CM-%				

Zementestriche mit UZIN Estrichzusatzmitteln sind normgerechte Estriche nach DIN 18 560 und DIN EN 13 813. Laut DIN 18 560-1 sind Zementestriche unbeheizt bei $\leq 2,0$ CM-% und beheizt $\leq 1,8$ CM-% belegreif. Keramische Fliesen können bei Zementestrichen nach DIN 18 157 bereits ab einem CM-Wert von $\leq 2,5$ CM-%* belegt werden.

Unsere schriftlichen Ausführungen erfolgen vorbehaltlich der Prüfung etwaiger besonderer Gegebenheiten und sie ersetzen nicht die sorgfältige Prüfung der Verhältnisse und der Einzelflächen vor Ort. Sie erfolgen unter Vorbehalt der abschließenden Untergrundprüfung und Beurteilung der Belegreife durch den Auftragnehmer des Gewerkes.

*Mögliche Verformung des Untergrunds beachten.

Bestätigung der durchgeführten Maßnahmen:

Ort / Datum

Oberbodenleger

Stempel / Unterschrift

Ort / Datum

Bauleiter /Architekt

Stempel / Unterschrift

Ort / Datum

Bauherr /Auftraggeber

Stempel / Unterschrift
